



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA

Lettera Circolare

Roma, li

5 FEB. 2008

Prot. n° DCPST/A6/ /1531 C Allegati 1  
1475

ALLE DIREZIONI REGIONALI ED  
INTERREGIONALI VV.F.

LORO SEDI

Alla Direzione Centrale per la Formazione  
SEDE

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza  
SEDE

Alla Direzione Centrale per le Risorse  
Logistiche e Strumentali

SEDI

ALL'UFFICIO STUDI, AFFARI LEGISLATIVI  
E INFORTUNISTICA

SEDE

AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Elenco degli Estintori carrellati d'incendio omologati ai sensi del D.M.  
06/03/1992.

Per conoscenza e norma dei Comandi in indirizzo si riporta di seguito l'elenco degli estintori carrellati d'incendio omologati da questo Ministero ai sensi del D.M. 06/03/1992 successivamente alla data di emanazione delle precedenti Lettere Circolari pari oggetto. (prot. n. NS 3290/4115/3/C sott. 1 del 16/06/97, prot. n. NS 308/4115/3/C sott. 1 del 29/01/1999, prot. NS 602/4115/3/C sott.1 del 02/02/2000, prot. NS 50/4115/3/C sott.1 del 11/01/2001), prot. NS 97/4115/3/C sott.1 del 07/01/2002, prot. DCPST/A6/1076/1531 C del 10/02/2003, prot. DCPST/A6/2644/1531 C del 29/03/2004 ; e prot. DCPST/A6/1440/1531 C del 22/02/2005; DCPST/A6/869/1531 C del 31/01/2006, prot. DCPST/A6/1829/1531 C del 19/03/2007 .

Si allega, altresì, l'elenco dei Rinnovi delle Omologazioni degli estintori carrellati rilasciati al 31 dicembre 2007 ( all. 1 ).

PER IL CAPO DIPARTIMENTO  
(BARZI)

**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**  
**AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA**  
**ELENCO DEGLI ESTINTORI CARRELLATI RINNOVATI NELL'ANNO 2007**

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	CERTIFICATO DI PROVA	estremi rinnovo omologazione	validità fino a..	Codice omologazione
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 18 " a biossido di carbonio da 18 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/011 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. Del 29/01/07 DCPST/A6/290/4115/C	23/01/2012	RE054ECBC18B1C007
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" 50 SC " a schiuma da 50 l. Capac. Esting. A - B4	n. LEC /01/010 del 31/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. Del 29/01/07 DCPST/A6/288/4115/C	23/01/2012	RE054ECSCH50AB4004
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 54 " a biossido di carbonio da 54 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/013 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. del 29/01/07 DCPST/A6/292/4115/C	23/01/2012	RE054ECSCH50AB4005
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" ACS 27 " a biossido di carbonio da 27 Kg. Capac. Esting. B1-C	n. LEC /01/012 del 30/7/01	OMOL. DEL 23/01/02 rinn. del 29/01/07 DCPST/A6/289/4115/C	23/01/2012	RE054ECBC27B1C006
SIRE S.p.A. Cod. Cos. 054 sott. 55	" K100 " a polvere da 100 Kg. Capac. Esting. A - B1- C	LEC/00/001 del 27/3/2000	OMOL. DEL 23/08/00	23/08/2010	RE054ECP100AB1C003
MILLI E CANESI Cod. Cos. 014 sott. 13	" EP 50 " a polvere da 50 Kg. Capac. Esting. A - B1- C		OMOL. DEL 25/06/02 rinn. Del 11/4/2007 DCPST/A6/2246/4115/C	25/06/2012	PO014ECP50AB1C001
EMME S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" EMME 18 " a bioss- di carb. da 18 Kg. Capac. Esting. B9 - C	n. EC /1606/97 del 23/5/97	OMOL. DEL 13/10/97 rinn. Del 22/10/2007 DCPST/A6/2253/4115/C	13/10/2012	AR002ECAC18B9C004
EMME S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" EMME 27 " a bioss- di carb. da 27 Kg. Capac. Esting. B7 - C	n. EC /1607/97 del 23/5/97	OMOL. DEL 13/10/97 rinn. Del 22/10/2007 DCPST/A6/2254/4115/C	13/10/2012	AR002ECAC27B7C005

**ELENCO DEGLI ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI NELL'ANNO 2007**

DITTA	MODELLO DI ESTINTORE	N° relazione tecnica	Estremi omologazione	codice omologazione	data spedizione
A.B.S. S.r.l. Cod. Cos. 100	" 12345 " idrica da 150 lt Capac. Estin. A-B4	EC/1078 -2007 Lab. MASINI del 12/03/07	DCPST/A6/1744/153 C sott.112 del 23/03/07	MI100ECSCH150AB4C014	23/03/2007
EMME S.r.l. C.c. 002 sott. 005	" UMBRIA 50 " schiuma da 50 lt Capac. Estin. A-B4	EC/010 -2007 Lab. TE.S.I. del 03/07/07	DCPST/A6/4878/153 C sott.005 del 31/08/07	AR002ECSCH50AB4006	31/08/2007